



INSTITUT "MIHAJLO PUPIN"
Volgina 15, 11000 BEOGRAD
SRBIJA I CRNA GORA
Tel: ++381 11/2772-151;
Fax: ++381 11/775-870; 773-074

LABORATORIJA ZA GASNU TEHNIKU

Akreditovana od JUAT-a Rešenjem broj 01-027/1

UVERENJE O IZVRŠENOM TIPSKOM ISPITIVANJU

0374

Broj uverenja

Proizvod GASNI KOMBINOVANI GREJAČ VODE (ZIDNI)
Proizvodjač "MTS" Group, Chaffoteaux & Maury, Ploufragan, Francuska
Naručilac ispitivanja "Merloni TermoSanitari" SpA, Fabriano (AN), Italija
Tip "Chaffoteaux & Maury" vrsta B_{11BS}
ELEXIA COMFORT x₁x₂ CF (x₁x₂=24,28) kategorija II_{2H3B/F}

Tehnički opis

Gasni kombinovani grejač vode (zidni) tip ELEXIA COMFORT x₁x₂ CF obuhvata dva modela (x₁x₂=24,28) sa nazivnim toplotnim opterećenjima u opsezima od 9,5÷27 kW (x₁x₂=24) i 9,5÷29,7 kW (x₁x₂=28) odnosno max. toplotnim snagama 24 i 26,5 kW. Gorivo je prirodni gas G 20/25 ili tečni naftni gas G30/31, pri čemu je potreban stabilan ulazni pritisak gasa (nema regulatora pritiska). Prelazak na drugu grupu gasa zahteva promenu gasnog ventila, mlaznica i podešavanje. Aparat uzima potreban vazduh za sagorevanje iz prostorije, a odvod sagorelih gasova se vrši kroz dimnjak (postoji osetnik sagorelih gasova). Kombinovani grejač je namenjen za zagrevanje vode za grejanje (t=35÷85°C, p_{max}=3 bar) i za protočno zagrevanje sanitarne vode (t=40÷60°C, p_{max}=10 bar). Potrebno napajanje iz električne mreže je 230 V 50 Hz.

Priložena dokumentacija

- Prospekt proizvoda;
- Uputstvo za instaliranje i održavanje;
- Sastavnice, crteži, fotografije i izjave o usaglašenosti;
- CE sertifikat sa pratećim podlogama.

Standardi za ispitivanje

EN 297, EN 625

Izveštaj o ispitivanju

Ovo uverenje se izdaje na osnovu izveštaja o ispitivanju br. 0374

Mišljenje

Na osnovu izveštaja o ispitivanju tipa broj 0374 izjavljujemo da ispitani gasni kombinovani grejač vode – zidni tip ELEXIA COMFORT x₁x₂ CF zadovoljava zahteve gore navedenih standarda i da se može bezbedno koristiti, ako se instalira saglasno propisima i uputstvu za ugradnju.

LABORATORIJA ZA GASNU TEHNIKU

**TEHNIČKI RUKOVODILAC
LABORATORIJE**

mr. Vladeta Buljak, dipl. ing.

(Ime i potpis)

Beograd, 12.12.2003.g.
(Mesto, datum)



PREGLED PROIZVODA U OKVIRU TIP A

0374

Broj uverenja

Oznaka tipa "Chaffoteaux & Maury" ELEXIA COMFORT x_1, x_2 CF

Pregled oznaka

Chaffoteaux & Maury

Naziv pod kojim proizvod nastupa na tržištu (brand name, trade mark)

ELEXIA COMFORT

Osnovna oznaka tipa (zidni grejač vode sa modulacijom)

x_1, x_2

Nazivna veličina aparata ($x_1, x_2 = 24, 28$)

CF

Oznaka vrste gasnog uređaja – sa priključkom na dimnjak i sa osetnikom sagorelih gasova (B_{11BS})

Ispitivanje gasnog kombinovanog grejača vode tip "Chaffoteaux & Maury" ELEXIA COMFORT x_1, x_2 CF obuhvata proizvode:

Naziv (brand name)	Osnovna oznaka tipa	Oznaka nazivne veličine i vrste		Toplotno opterećenje u kW		Toplotna snaga u kW		Priključni pritisak gasa u mbar	
		x_1, x_2	CF	min	max	min	max	za 2H (G20/25)	za 3B/P (G30/31)
Chaffoteaux & Maury	ELEXIA COMFORT	24	CF	9,5	27	7,75	24	20/25	28-30/37
Chaffoteaux & Maury	ELEXIA COMFORT	28	CF	9,5	29,7	7,75	26,5	20/25	28-30/37

Izveštaj o ispitivanju:

Ovaj pregled se izdaje na osnovu Izveštaja o ispitivanju br. 0374

LABORATORIJA ZA GASNU TEHNIKU