

UVERENJE O KONTROLISANJU

(Dopuna za Uverenje o kontrolisanju broj T 0718)

T 08-0718-1

Broj uverenja

- Predmet kontrolisanja:** GASNI KOTAO
(zidni, kombinovani, sa naz. toplotnim opterećenjem do 70 kW)
- Vrsta kontrolisanja:** Kontrolisanje tipa novog proizvoda
- Naručilac kontrolisanja:** Merloni TermoSanitari S.p.A, Fabriano (AN), Italija
- Proizvodjač:** MTS Group – Chaffoteaux & Maury
- Tip, serija proizvoda:** Chaffoteaux & Maury PIGMA 25 CF
vrsta po CEN-u: B_{11BS} kategorija: II_{2H3B/P}
- Tehničke karakteristike:** Gasni kotao (zidni, kombinovani) tip Chaffoteaux & Maury PIGMA 25 CF ima opseg toplotnih opterećenja (kotao sa regulacionim područjem-modulacioni): 11,2÷25,8 (27,0*) kW (*u režimu pripreme tople sanitarne vode – TSV). Proizvod je namenjen za zagrevanje vode u sistemu grejanja (t=35÷85°C, p_{max}=3 bar) i za protočnu pripremu TSV (t=36÷60°C, p_{max}=6 bar) u sekundarnom izmenjivaču izvan kruga sagorelih gasova. Gorivo je prirodni gas 2H ili tečni naftni gas 3B/P. Prelazak na drugu grupu gasa zahteva promenu delova i podešavanje. Aparat uzima potreban vazduh za sagorevanje iz prostorije ugradnje, a odvod sagorelih gasova se vrši priključenjem na dimnjak (aparatus poseduje osetnik temperature sagorelih gasova i neodvojivi osigurač promaje). Potrebno električno napajanje je 230 V 50 Hz, a stepen zaštite IP X4D.
- Dokumentacija za kontrolisanje:**
(Dokumentacija uz predmet kontrolisanja i Izveštaji o ispitivanju)
- Prospekt proizvoda;
 - Uputstvo za instaliranje i uputstvo za korisnika;
 - Dokumentacija o proizvodu;
 - Izveštaj o ispitivanju CGT-LAB broj T 0718.
- Referentni dokumenti:** EN 297:1994, SRPS EN 625:1999
- Izveštaj o kontrolisanju:** Uverenje izdato prema izveštaju o kontrolisanju broj: T 08-0718-1
- Nalaz kontrolisanja:**
(Utvrđivanje usaglašenosti sa referentnim dokumentom)
- Na osnovu izveštaja o kontrolisanju izjavljujemo da je gasni kotao tip Chaffoteaux & Maury PIGMA 25 CF usaglašen sa referentnim dokumentima i da se može namenski koristiti ako se instalira i koristi saglasno propisima i uputstvu za ugradnju i korišćenje.

Beograd 10.09.2008.g

(Mesto, datum)



RUKOVODILAC
CENTRA ZA GASNU TEHNIKU
mr. Vladeta Buljak, dipl.maš.ing.

(Ime i Potpis)

OBIM KONTROLISANJA

(Dopuna za Uverenje o kontrolisanju broj T 0718)

T 08-0718-1

Broj uverenja

Tip, serija proizvoda: Chaffoteaux & Maury PIGMA 25 CF
vrsta po CEN-u: B_{11BS} kategorija: II_{2H3B/P}

Definicija obima: Tip novog proizvoda

Identifikacija obima:

Chaffoteaux & Maury Naziv pod kojim proizvod nastupa na tržištu (robna marka)
PIGMA Oznaka tipa gasnog kotla
25 Nazivna veličina (u odnosu na nazivnu toplotnu snagu)
CF Oznaka vrste gasnog aparata – sa otvorenom komorom za sagorevanje namenjen za priključenje na dimnjak (vrsta B_{11BS})

Izvršeno kontrolisanje se odnosi na :

Robna marka	Oznaka tipa	Oznaka nazivne veličine	Oznaka vrste	Toplotno opterećenje u kW ^{1.)}		Toplotna snaga u kW		Zagrevanje sanitarne vode	Priključni pritisak gasa u mbar	
				min	max	min	max		za 2H (G20)	za 3B/P (G30/31)
Chaffoteaux & Maury	PIGMA	25	CF					–		
Chaffoteaux & Maury	PIGMA	25	CF	11,0	25,8 (27,0)	10,1	23,7 (25,5)	protočno u izmenjivaču toplote izvan kruga sagorelih gasova	20	30

Napomena: 1.) U zagradi dato toplotno opterećenje/snaga u režimu pripreme TSV ukoliko se razlikuje od toplotnog opterećenja/snage u režimu grejanja

Izveštaj o kontrolisanju: Obim izdat prema izveštaju o kontrolisanju broj: **T 08-0718-1**